



Overensstemmelseserklæring

Fabrikant: Jøva Beslag A/S
Tyttebærvej 4
DK-8643 Ans by

Herved erklæres at:

Produktet: Vare nr.: 06.680.00 + 06.680.01 og 06.680.02 –
CO2 Alarmsystem for køle/fryserum

er i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder::

2014/35/EU

2014/30/EU

DS/EN IEC 61000-6-4

DS/EN IEC 61000-6-2

DS/EN 55014-1:2017+A11:2020

DS/EN 60204-1:2018

DS/EN 378-3:2016+A1:2020

Samt

Bygningsreglementets krav til panikbelysning, herunder DS/EN 1838:2013 og DS 735.

Sensoren skal monteres nær gulvet. Alarmen skal monteres på en sådan måde at øvrigt personale kan høre alarmsignalet.

Dato: 30. september 2020

Per Warming